

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Fri 6/5/2020 1:58:02 PM  
**Subject:** FW: analyse slachthuis monsters  
**Received:** Fri 6/5/2020 1:58:03 PM  
[31-05-20 PPT Hypothese lucht Vion.pptx](#)

FYI

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g)>  
**Sent:** zondag 31 mei 2020 13:05  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g).com>  
**Subject:** analyse slachthuis monsters

Geachte (10)(2e)

De testresultaten voor SARS-CoV-2 bij Nederlandse slachterijen en vleesverwerkers laten in de afgelopen weken alarmerende cijfers zien qua asymptomatische besmettingen. Dit heeft ook ons verrast, gezien alle genomen maatregelen die zijn getroffen conform de geldende richtlijnen. In de zoektocht naar een antwoord hebben we de resultaten van onze vestigingen geanalyseerd en komen tot een hypothese die we graag met u bediscussiëren.

In Nederland zijn medewerkers van (10)(2g) vestigingen getest door de GGD: (10)(2g). (10)(2g) Voor zover wij kunnen nagaan heeft niemand van de positief-geteste personen klachten. Ook medewerkers van (10)(2g) slachterijen zijn getest, door de lokale gezondheidsautoriteiten en op één slachterij na zijn nagenoeg geen besmettingen geconstateerd (zie dia 1 van bijgevoegde PPT voor een overzicht). De processen in de vestigingen in Nederland en Duitsland zijn goed vergelijkbaar door een gestandaardiseerde werkwijze binnen (10)(2g). Ook in Duitsland wordt een groot deel van het werk verzet door arbeidsmigranten, met nagenoeg vergelijkbare omstandigheden als in Nederland.

We zien in de Nederlandse vestigingen nagenoeg uitsluitend positieve testresultaten bij personen die werken in gedeeltes van de vestiging waar actief wordt bij koude temperaturen, of bij medewerkers in andere delen die ambulante zijn en ook in de gekoelde ruimtes komen (zie dia 2 van bijgevoegde PPT). Lucht in het warme slachterij-gedeelte wordt ook gekoeld, maar veel lucht wordt ook uitgeblazen, waar lucht in koude kant veel meer wordt gerecirculeerd om energieverlies te verminderen. In onze Duitse slachterijen wordt ook in koude ruimtes veel meer geventileerd dan in de Nederlandse slachterijen. Die ene Duitse slachterij die wel veel positieve testen hadden moeten nog eens checken hoe die koeling daar werkt.

Vanuit Amerika krijgen wij herhaaldelijk berichten dat individuen uit vleesverwerkende bedrijven soms na weken weer eens herhaaldelijk positief testen en daarna weer negatief.

(10)(1c)

(10)(1c)

Graag zouden wij ((10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)) eens inhoudelijk willen sparren met andere deskundigen over bovenstaande analyse en vervolgstappen om dit helder te krijgen.

We horen graag.

Best regards,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2g)

Phone: (10)(2e) // Mobile: + (10)(2e)

(10)(2g)

---

The contents and any attachments of this electronic mail message is confidential and may be privileged and intended only for the named addressees. Dissemination, forwarding, publication, copying or other use of the message or attachments by any unauthorised person is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete this message and any attachments and notify the sender immediately.

Internet e-mails are not necessarily secure. (10)(2g) does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent. No liability is accepted for any harm that may be caused to your systems or data by this e-mail. It is the recipient's responsibility to scan this e-mail and any attachments for computer viruses.

(10)(2g) accepts no liability for personal emails.

(10)(2g) may monitor e-mails for compliance and other purposes.

Please keep in mind our natural resources. Don't print this email if it is not necessary.