

Q

Zijn bewoners en medewerkers van verpleeghuis de Tweemaster besmet via het ventilatiesysteem?

A

- In de media is een vertrouwelijk verslag gepubliceerd van een signaleringsoverleg voor professionals.
- *(NB: Dit is dus niet het rapport dat is opgesteld op basis van de vragen die VWS een paar weken geleden aan het RIVM heeft gesteld)*
- In dit overleg is onder andere gesproken over het ventilatiesysteem en de airco in een verpleeghuis waar een aantal filters positief zijn bemonsterd op RNA (=DNZ van het virus).
- Het is nog niet zeker of het ventilatiesysteem een rol heeft gespeeld in de uitbraak. Er vindt nog aanvullend onderzoek plaats om de uitbraak verder in kaart te brengen, waaronder sequencing van de patiënten monsters.
- Dat onderzoek hoopt onder andere uit te wijzen of het virus waarmee de bewoners en medewerkers besmet zijn dezelfde stam heeft.
- Na afronding van het gehele onderzoek volgt de eindrapportage met definitieve conclusies.
- NB: De adviezen van het RIVM over ventilatie zijn **niet** aangepast naar aanleiding van de uitbraak in dit verpleeghuis.

- De aanleiding voor de aanpassing zijn vragen van VWS en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten op basis van (recente) literatuur en adviezen van het Europese RIVM over ventilatie.