

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
(10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 6/25/2020 8:42:14 AM
Subject: FW: SPOED minister vraagt argumentatielijin uiterlijk 9.45 reactie!!200625 argumentatielijin telecomdata
Received: Thur 6/25/2020 8:42:14 AM
[200625_argumentatielijin_telecomdata.docx](#)


Ter info

Van: (10)(2e)
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 10:42
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: SPOED minister vraagt argumentatielijin uiterlijk 9.45 reactie!! 200625 argumentatielijin telecomdata

Hi (10)(2e)

Ik zie je mail nu pas dus ben te laat. Maar fijn om deze redeneerlijn te hebben!

Mocht je toch nog input mee kunnen nemen:



(11)(1)

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 08:48
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: SPOED minister vraagt argumentatielijin uiterlijk 9.45 reactie!! 200625 argumentatielijin telecomdata
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Het RIVM kijkt nu mee op bijgaande argumentatielijin, die ik vanochtend maakte. De minister vraagt uiterlijk 10.00 vandaag deze argumentatielijin. Dus mochten er aanvullingen zijn, dan hoor ik het graag uiterlijk 9.45.

Groeten

(10)(2e)

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; Staps (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Sun 6/7/2020 11:13:24 AM
Subject: Stand van zaken Luchtreinigingstest TU Eindhoven/Sportinnovator
Received: Sun 6/7/2020 11:13:27 AM
[download \(1\)](#)
[Aerosolen onderzoek TU Eindhoven en Sportinnovator.docx](#)

Goedemiddag (10)(2e) (10)(2e)

Zoals aangegeven zou ik jullie zsm de laatste informatie over de test in Eindhoven doen toekomen.

Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de presentatie van de resultaten zoals (10)(2e) die gemaakt heeft.

Ook vinden jullie een met TU Eindhoven (er zitten een paar mooie Vlaamse woorden tussen voor de oplettende lezer) en Sportinnovator afgestemd stuk mbt de stand van zaken voor informering van de minister maandag morgen tijdens Crisis overleg.

@(10)(2e) zoals jij vrijdag aangaf ben jij in conclaaf met het RIVM die geen standaarden willen aangeven over hoeveel ventilatie er plaats moet vinden bij binnensporten/sportscholen.

Bij de TU Eindhoven hebben de afgelopen 10 dagen drie Chinese PhD's hier literatuur onderzoek naar gedaan en zij komen op een gedragen gemiddelde voor veilige gezonde lucht van 40dm³/s/persoon. Wat een stuk hoger ligt dan het huidige bouwbesluit van 6,5dm³/s/persoon.

Misschien helpt jou dat in jou discussie.

Ik durf na een paar gesprekken de afgelopen dagen wel te stellen dat die 40 dm³/s/persoon geen hele gekke standaard is voor een veilige sportomgeving.

Maandag middag heb ik een call met TUE en Sportinnovator om weer naar het vervolg te kijken. Ze maken vaart en ik wordt goed op de hoogte gehouden.

Wanneer er weer iets te melden is zal ik jullie weer informeren.

Groeten,

(10)(2e)



(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Sport |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
(10)(2e) * sec. (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl