

To: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl; WebredactieRO (10)(2e)@minaz.nl; (10)(2e) (10)(2e)@minbzk.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl
From: WebredactieRO
Sent: Tue 8/11/2020 2:24:10 PM
Subject: RE: Adviesdocument
Received: Tue 8/11/2020 2:24:14 PM

Hallo (10)(2e)

Het is aangepast.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 Webredacteur Rijksoverheid.nl

(10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e)@minaz.nl
 (10)(2e)@minaz.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 16:10

Aan: WebredactieRO; (10)(2e)

CC: (10)(2e); (10)(2e)

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Dag (10)(2e)

Toch nog een aanpassing, zeker gezien de oplopende discussies over ventilatie denk ik handig om nog even aan te passen. Zou je in de eerste alinea 'weg' willen toevoegen, er staat nu luchtinfectie ipv luchtweginfectie? Zie onderstaand de zin waar het over gaat.

Dank!

Groet,

(10)(2e)

In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus.

Van: WebredactieRO <(10)(2e)@minaz.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:43

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minbzk.nl>; WebredactieRO

<(10)(2e)@minaz.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)

<(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Ja hoor, 't is weg! ☺

Van: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:19

Aan: (10)(2e); WebredactieRO

CC: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Hi (10)(2e)

Dank voor de aanpassing. Eén kleinigheidje nog: zou je het woord *nieuwe* voor coronavirus willen weghalen?

Dank!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:13

Aan: 'WebredactieRO' <(10)(2e) @minaz.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Beste (10)(2e)

Bedankt voor de snelle service.

Grts

(10)(2e)

Van: WebredactieRO <(10)(2e) @minaz.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:04

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; WebredactieRO <(10)(2e) @minaz.nl>

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Beste (10)(2e)

Tekst is aangepast. Heb de zin wel in tweeën geknipt want hij werd te lang (en was niet meer goed te lezen). Maar inhoudelijk is er niks aan jullie zin gewijzigd: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen>

Gr (10)(2e)

Webredactie Ro.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 11:51

Aan: WebredactieRO

CC: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Onderwerp: FW: Adviesdocument

Beste redactie,

In afwezigheid van (10)(2e) hoop ik dat ik het volgende verzoek bij jullie kan neerleggen. Zouden jullie de volgende aanpassing op de website kunnen maken?

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen?new>

Concreet zullen we op Rijksoverheid dus de huidige tekst:

Om verspreiding van luchtweginfecties, bijvoorbeeld door corona, te verkleinen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig...

Vervangen door:

(11)(1)

Ik hoor graag of het gaat lukken!

Dank alvast en groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 11:47

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Hi allemaal,

Nog een klein puntje, ik neem aan akkoord:

We noemen het nergens het *nieuwe* coronavirus, het RIVM wel.

Ik zal vragen aan de redactie om de volgende wijziging door te voeren:

Concreet zullen we op Rijksoverheid dus de huidige tekst:

Om verspreiding van luchtweginfecties, bijvoorbeeld door corona, te verkleinen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig...

Vervangen door:

Om verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus, te verkleinen ...

Dank voor de reacties!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 11:19

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Goedemorgen,

Wat mij betreft akkoord.

Concreet zullen we op Rijksoverheid dus de huidige tekst:

Om verspreiding van luchtweginfecties, bijvoorbeeld door corona, te verkleinen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig...

Vervangen door:

Om verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het nieuwe coronavirus, te verkleinen ...

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Directie Bouwen en Energie | Bouwregelgeving en -kwaliteit

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | (10)(2e)
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
 Secretariaat: 070 (10)(2e)

M (10)(2e)
 (10)(2e) @minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 11:11

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl;
 <(10)(2e)> @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minbzk.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl;
 CC: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Hi (10)(2e)

Ik denk dat dat al duidelijker is!

@(10)(2e) en (10)(2e) zijn jullie akkoord en kunnen jullie zorgen dat dit aangepast wordt?

Groet,

Mariel

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl

Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 11:12

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl;
 (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minbzk.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @minvws.nl;
 CC: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl

Onderwerp: RE: Adviesdocument

Beste (10)(2e) en anderen,

Ik snap wat je bedoelt. Een voorstel: Om verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het nieuwe coronavirus, te verkleinen ...
 Zou dit het verduidelijken?

Afgelopen week heeft de WHO bijna gelijktijdig met ons een Q&A met adviezen over ventilatie en airco's gepubliceerd (<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19>). Deze adviezen komen bijna geheel overeen met onze recente adviezen. De WHO benadrukt bijvoorbeeld het belang van voldoende toevoer van verse lucht en adviseert om luchtstromen van persoon naar persoon door ventilatoren te vermijden.

De WHO geeft wel aan dat recirculatie tussen verschillende ruimtes door HVAC-systemen moet worden vermeden. Echter, in het [achtergronddocument](#) wordt genoemd dat er onvoldoende bewijs is dat goed onderhouden airco-, ventilatie- of klimaatsystemen bijdragen aan transmissie van COVID-19.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om onze adviezen over recirculatie tussen ruimtes aan te passen op basis van onze in het adviesdocument genoemde argumenten, zoals het ontbreken van casuïstiek en de gevolgen voor het binnenklimaat. Daarbij is het wel belangrijk dat er bij recirculatie tussen ruimtes ook voldoende toevoer van verse lucht plaatsvindt om te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e) infectiepreventie
 LCHV en Arbo | LCI
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Postbus 1 3720 BA Bilthoven
 (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl | (10)(2e) @rivm.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)/(2e) <(10)/(2e) @rivm.nl>
Datum: dinsdag 28 jul. 2020 12:35 PM
Aan: (10)/(2e) <(10)/(2e) @minbzk.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)/(2e) <(10)/(2e) @minvws.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @rivm.nl>, (10)/(2e) <(10)/(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: Adviesdocument

Beste allen,

Om het document met de beantwoording van de vragen over ventilatie klaar te maken voor publicatie zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan aan de tekst. Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen gedaan en de adviezen zijn onveranderd.

Voor de volledigheid stel ik jullie wel op de hoogte van de aanpassingen:

(11)(1)

Daarnaast stonden er in het document verwijzingen naar specifieke organisaties. Dit hebben we weggehaald in verband met privacy. Er wordt op pagina 4 nu verwezen naar een verpleeghuis in de regio Rotterdam in plaats van een verpleeghuis in Maassluis. Daarnaast is op pagina 4 de bedrijfsnaam Vion weggehaald. Als laatste is onder het stukje Horeca de zin over lopende onderzoeken van TNO weggehaald, omdat bij ons niet bekend is of dit openbare informatie is.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*