

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Thur 7/9/2020 11:39:10 AM
Subject: RE: Horeca en ventilatie
Received: Thur 7/9/2020 11:39:10 AM
[image001.jpg](#)

Hi (10)(2e)

Even nog een nabrander: het druppelonderzoek (literatuuronderzoek) loopt naar hoe ver vallen grote druppels. De vraag van de bioscopen, die (10)(2e) nog even specifiek benoemde, is als een bioscoop goed geventileerd is, mensen in op 1.5m van elkaar zitten links en rechts, kunnen ze dan op 1.2 van elkaar zitten voor/achter (met de rug gekeerd). Op deze manier zouden veel bioscopen wel veel meer kunnen omdat de stoelen op 1.2-1.4m van elkaar zitten. Dit zou evt nog wel een specifieke vraag voor OMT/RIVM kunnen zijn?

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 13:07

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: Horeca en ventilatie

Dag (10)(2e)

Hier de punten uit het overleg en het protocol die met ventilatie te maken hebben. Protocol ook in de bijlage

Lopende TNO onderzoeken:

- vervolgonderzoek naar binnen evt ook onderzoeken zonder schermen met max ventilatie
- Druppelonderzoek (bioscopen) – literatuuronderzoek (1.2m ipv 1.5)
- Resultaten schermen buiten (opstelling, niet irl)

KHN geeft aan: Verschil ventilatie restaurant vs cafeteria vs bioscoop – KHN houden zich aan het bouwbesluit qua ventilatie – maar dat is bij clubs veel hoger dan in restaurants, en kan nog verder opgeschaald worden

Protocol

De clubs beschikken over een goed werkende mechanische ventilatie die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat met een luchtverversingscapaciteit die ver boven de wettelijke norm ligt. Voordeel en dus minder kans op besmettingen heeft te maken met het feit dat we geen circulaire systemen gebruiken en dus ook geen filters nodig hebben. Vervuilde lucht wordt naar buiten afgezogen en verse lucht naar binnen gepompt. Dit gaat in clubs met een hoge druk en door de ruimte in de breedte te verversen zal hierdoor de afgezogen lucht een minimaal aantal mensen passeren alvorens weer afgezogen 10/14 Concept protocol Clubs Nightlife versie 3 versie 3 te worden en ontstaat een zo schoon mogelijk binnenklimaat. Nader onderzoek moet uitwijzen wat het effect is. Een aantal initiatieven lopen en worden gebruikt om verantwoord open te kunnen.

NB: Ze willen met goede ventilatie van de 1.5m af voor de leeftijdscategorie 18-35 en mondkapjes op de dansvloer. Op avonden >35 richtlijn: 40% van het aantal toegestane bezoekers volgens de melding brandveilig gebruik echter ook afhankelijk van de oppervlakte van de verschillende bedrijven. 1,5 meter afstand is dan wel gegarandeerd.

Ik loop zo bij je langs!

Groet,

(10)(2e)



(10)(2e) (10)(2e) | Beleidsmedewerker Infectieziektebestrijding

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid | Crisisbeheersing en Infectieziekten

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

 (10)(2e)

 (10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl