

To: [redacted] [redacted] @rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 8/3/2020 1:47:50 PM
Subject: RE: publicatie aerosol met coronavirus verspreiding in slachthuis
Received: Mon 8/3/2020 1:47:51 PM
[Aanvullend onderzoek COVID19 transmissie 'koude ruimtes'](#)
[Plan van aanpak risicovolle ketens arbeidsmigranten, industrie en COVID-19.pdf](#)

Hoi [redacted]

Zie bijgaande mail van [redacted] aan VWS met offerte. Hierin staat: Er zijn aanwijzingen dat het type ventilatie (mate van lucht recirculatie) een belangrijk rol speelt in het risico op transmissie in fabrieksruimten (VION persoonlijke communicatie).

Daarnaast PvA waarin staat: Voldoende ventilatie en het houden van de relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 60% RL wordt momenteel beschouwd als belangrijke voorwaarden voor het verlagen van virus overdracht.

:Dietz L, Horve PF, Coll DA, Fretz M, Eisen JA, Van Den Wymelenberg K. novel coronavirus (COVID-19) pandemic: built environment considerations to reduce transmission. mSystems 5: e00245-20.

Dit komt overeen met wat ik heb begrepen: ventilatie schijnt soms beperkt te zijn omdat dit energiekosten bespaart. De expertise om deze vraag te beantwoorden (risico-inventarisatie) ligt echter meer op gebied van Z&O dan op dat van EPI. Volgens mij is [redacted] hiervoor aanspreekpunt, klopt dat [redacted]

Groeten,
[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: maandag 3 augustus 2020 14:45
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: FW: publicatie aerosol met coronavirus verspreiding in slachthuis

Dag [redacted]
Deze uit de mail van [redacted] gevist. Mogelijk kan jij een reactie geven. dank
Met vriendelijke groet
[redacted]

[redacted] [redacted]

Ma, di, do, vr. aanwezig. woensdag vrij.

T: [redacted] - [redacted] | M: [redacted] [redacted]
E: [redacted]@rivm.nl

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

[redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted] dubbel [redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

5.1.2e 5.1.2e