

To: (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 7/17/2020 7:22:42 AM
Subject: RE: aanpassingen OMT advies
Received: Fri 7/17/2020 7:22:43 AM

Geen probleem (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl>
Sent: vrijdag 17 juli 2020 09:19
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl>
Subject: RE: aanpassingen OMT advies

Hoi (10)(2e)

Je hebt helemaal gelijk. Ik had het in de tekst het woord OMT advies al vervangen maar kennelijk niet in het onderwerp.
 Excuses.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:18
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl>
Onderwerp: RE: aanpassingen OMT advies

Beste (10)(2e), mij viel nog op dat in de subject abusievelijk 'aanpassingen OMT advies' staat. Het moge helder zijn dat dit geen OMT advies is, maar een RIVM advies? Groet (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl>
Sent: donderdag 16 juli 2020 19:16
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)>@minvws.nl>
Subject: FW: aanpassingen OMT advies

Hallo (10)(2e)

Gisteren bespraken wij de antwoorden van het RIVM op vragen die wij gesteld hadden rondom ventilatie. Allereerst veel dank hiervoor. Wij kunnen prima uit de voeten met jullie concrete adviezen.

We hebben nog wel een paar voorstellen voor kleine aanpassingen:

- Daar waar gesproken wordt over het vermijden van recirculatie binnen een ruimte, moet duidelijker aangegeven worden dat het hier om één ruimte gaat in tegenstelling tot recirculatie tussen verschillende ruimtes (p.8).
- Verduidelijking dat daar waar verkoeling nodig is in het kader van hitte/het hitteplan er een afweging gemaakt moet worden tussen het risico op ziekte/sterfte door de hitte of door corona
- Bij de concrete publieksadviezen (P.5) aangeven dat een (zwenk)ventilator of mobiele airco prima inzetbaar zijn als er slechts 1 persoon in een kamer is. Het probleem ontstaat pas als er luchtverplaatsing tussen personen is.
- P. 7: Onderzoek bij horeca en musea zien we graag tegemoet: welke onderzoek wordt hier bedoeld?
- RIVM heeft het bij de sportfunctie over 6,5 (=nieuwbouweis) terwijl 3,44 (=bestaande bouw) relevant is. RIVM maakt in de tekst nergens onderscheid tussen eisen nieuwbouw en bestaande bouw in het Bouwbesluit. Vraag is dan of RIVM naar dit onderscheid gekeken heeft en zich hiervan bewust is bij de boodschap dat voldoen aan het Bouwbesluit voldoende is.
- Voor horeca volgen uit de Drank- en horecawet zwaardere ventilatie-eisen. Daarbij is nog relevant dat VWS bezig is met het schrappen van deze specifieke eisen in de toekomst. Dat is mogelijk voor VWS (intern) nog wel een aandachtspunt als een opletend kamerlid of buitenstaander vraagt naar dat wetgevingsproces.
- In het bijgevoegde bestand zijn nog een paar opmerkingen vanuit BZK opgenomen.

Daarnaast hebben we nog verkend wat VWS al dan niet samen met BZK nog zou kunnen oppakken. Idee is dat VWS en BZK specialisten benaderen voor nader onderzoek naar ventilatie en recirculatie tussen ruimten.

Ten aanzien van de communicatie heeft BZK aangeboden met ons mee te denken en te helpen. Aanstaaende maandag willen we een overleg (call) organiseren tussen jullie, BZK en VWS om hierover afspraken te maken. Graag hoor ik wie ik bij het RIVM moet uitnodigen voor dit overleg.

Groeten,

(10)/(2e)



(10)/(2e) (senior) beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* (10)/(2e) (10)/(2e)

@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Volg ons...

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*