

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Tue 7/21/2020 8:49:26 PM
Subject: RE: communicatielijn ventilatie verpleeghuizen
Received: Tue 7/21/2020 8:49:27 PM

Hoi (10)(2e) e.a.

Dank, vanmiddag in DGV overleg met (10)(2e) besproken, reactie:

- Onderzoek NEN etc niet specifiek noemen maar wel: "Het is van belang dat we goed vinger aan de pols houden op nationale en internationale ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek, het RIVM zal ons daarover informeren." Dus vetgedrukte zinnen hieronder stel ik voor te vervangen daarmee. Dat geeft ons ruimte.
 - kwetsbaar is inderdaad het advies over recirculeren in 1 ruimte wordt afgeraden maar waarom dan niet recirculeren tussen ruimtes?

Daar moet goed antwoord op komen in advies en ook in een q&a. (Dat had jij al via (10)(2e) bij (10)(2e) van RIVM uitgezet?) Dat moet dan in derde gedachtestreepje nog worden aangevuld, heb er PM gezet.

- een animatie is naast q&a's wenselijk, daarin ook uitleggen verschil tussen ventileren en circuleren en aangeven dat ventileren van belang is en check bouwbesluit voor gebouw eigenaren. Dat kunnen we morgen aan RIVM vragen, iom DCO.
 @ (10)(2e) kun jij ook (10)(2e) van COM uitnodigen?

Hoe was jullie overleg met koepels?

@ (10)(2e) wil jij de aangepaste woordvoeringslijn morgen meezenden voor het overleg?

Voorstel voor q's:

- is ventilatie een gevaar voor virusverspreiding?
- Is extra ventileren nodig?
- hoe zit het met ventilatiesystemen in verpleegtehuizen?

Voor bzk: wat is het advies aan gebouw eigenaren hoe met hun ventilatiesysteem om te gaan nu er covid-19 is?

Graag ook jullie inbreng op q's. Deze kunnen we ook delen in overleg morgen en na ontvangst advies a's maken.

((@ (10)(2e) de factsheets blijken er niet te zijn dus ik heb met marieclaire afgesproken dat we alleen q&a's maken)

Groetjes

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: dinsdag 21 jul. 2020 8:03 AM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: communicatielijn ventilatie verpleeghuizen

Ha (10)(2e)

Naar aanleiding van ons gesprek van gisteren de besproken lijn voor de communicatie:

- Goede ventilatie is belangrijk, zowel uit oogpunt van voorkomen van overdracht van Corona als uit algemeen gezondheidsoogpunt. Ventileren betekent de lucht verversen.
 - Het RIVM heeft advies uitgebracht op basis van de nu beschikbare kennis, en komt tot de conclusie dat aerogene verspreiding van het virus via ventilatiesystemen geen grote rol speelt bij de overdracht van het virus. (PM onderbouwing uit advies meenemen, bv toevoegen dat typering van virusstammen hier ook op wijst).
 - De huidige normen uit het Bouwbesluit voldoen nog steeds. Aanvullend daarop adviseert het RIVM uit voorzorg om lucht via de ventilatiesystemen niet te recirculeren binnen een gemeenschappelijke ruimte. (PM uitleg verschil met recirculeren tussen ruimtes).
 - Het is belangrijk dat verpleeghuizen het ventilatiesysteem goed onderhouden en controleren met het oog op de komende herfst/winter periode.
- Volgend punten bespreek jij met (10)(2e) of wel of niet nu gecommuniceerd. Het is pro-actief maar maakt het verhaal aan de andere kant minder eenduidig.

- Er wordt nog onderzoek uitgevoerd door het NEN naar wat zou moeten worden aangepast aan ventilatiesystemen om mogelijke aerogene transmissie via de systemen te voorkomen.
- Daarnaast voert de WHO nog nader onderzoek uit.
- Als deze onderzoeken nieuwe inzichten opleveren, zal het RIVM opnieuw adviseren.

Daarnaast bespreken met het RIVM:

- Wat precies wordt bedoeld met centrale recirculatie? Wat is de inhoudelijke reden om dit niet aan te bevelen, maar wel recirculatie binnen een gemeenschappelijke ruimte?
- Het advies beperken tot de inhoudelijke punten en geen uitvoeringsaspecten, kosten ed meenemen.

Wij zullen dan bekijken hoe de verpleeghuizen nog geholpen kunnen worden bij het controleren van hun ventilatiesystemen.

We bellen nog even nadat jij met (10)(2e) hebt gesproken?
Groeten, (10)(2e)



(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Langdurige Zorg | Afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen |

Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Tel.: (10)(2e) | Mob.: (10)(2e) | E-mail: (10)(2e)@minvws.nl |

f